

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00080

0000456

№

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Плеяда". Адрес: 153000, РОССИЯ,
Ивановская область, г.Иваново, ул.Зверева, д.13, оф.37. ОГРН: 1093702004043.
Телефон/Факс: (4932) 93-83-67, 93-83-68, 93-83-84

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Плеяда". Адрес: 153000,
РОССИЯ, Ивановская область, г.Иваново, ул.Зверева, д.13, оф.37. ОГРН:
1093702004043. Телефон/Факс: (4932) 93-83-67, 93-83-68, 93-83-84

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC02

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Материал вибродемпфирующий самоклеящийся Шумофф М и детали из него

Код ОК 20.17.10.120

Код ТН ВЭД России
4005100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. ГОСТ 30402-96 Материалы
строительные. Метод испытания на воспламеняемость. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18 Система
стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура
показателей и методы их определения. ГОСТ 12.1044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20 Система стандартов
безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы определения.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/М-11/07/18 от 11.07.2018 года,
выданный Испытательной лабораторией "ПожТест" (Аттестат
аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02)

ТУ 5772-002-60689433-2009

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

11.07.2018

по 10.07.2021

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Бударин



Семенов
Бударин

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00080
(номер сертификата соответствия)

0000188

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести-Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости-В1 (трудновосполняемые)
ГОСТ 12.1.044 - 89 п. 4,18	Пожаровоспламеняемость веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности-Д1 (материал с малой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044 - 89 п. 4,20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и метода их определения	Группа по токсичности продуктов горения- Т1 (малоопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов
Бударин

Семенов В.Я.

Бударин К.А.